



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорно  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району)  
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,  
электронная почта **Blagodar77@bk.ru**

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

### Предписание № 158/1/92

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному общеобразовательному учреждению «СОШ № 1» законному представителю  
юридического лица – директору Сергеевой Н.Г

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица  
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) начальника ОНД и ПР УНД и Г  
ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району)  
майора внутренней службы Ермакова А.В. № 158 от «18» апреля 2019 года, ст. 6 Федерально  
закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20 мая 2019 г. по 31 м  
2019 г. проведена внеплановая проверка.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю (по Благодарненскому и Туркменскому районам) старший лейтенант  
внутренней службы Пешков Артём Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1»

Юридический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 396.

фактический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 396, пер.

Школьный, 5а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «СОШ № 1» Сергеевой Н.Г  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требова  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отме (подпи выполни и (указы я тол. выпол е)

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
<b>г. Благодарный, ул. Советская, 396</b>				
1.	Автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (установить датчики по нормам, выполнить шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами,).	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.03.2020 г.	
2.	В складском помещении установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 45. (здание школы со спортзалом)	СНиП 31-06-2009 п. 6.43	01.03.2020 г.	
3.	На объекте защиты система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) должна обладать надёжностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.03.2020 г.	
4.	Убрать совместную прокладку шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с напряжением до с линиями напряжением 110 В и более в одном замкнутом канале строительной конструкции.	ФЗ № 123 , п. 3 статьи 41, НПБ 88-2001 п. 12.66.	01.03.2020 г	
5.	Помещение лаборатории (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) отделить от основной части (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, потолок выполнить из не сгораемого материала.	ФЗ № 123 п.3 ст.4, СНиП 21-01-97 п. 7.4	01.03.2020 г	
6.	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушены:	п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О	01.03.2020 г	

		противопожарном ре-жиме»		
<b>г. Благодарный, пер. Школьный, 5а.</b>				
7.	В помещении электрощитовой установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30.	СНиП 21-01-97; Ч.3 ст. 87 ФЗ № 123	01.03.2020 г	
8.	Оборудовать подсобное помещения спортзала пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ № 123 п. 1; НПБ 110-03 п. 4, табл. 1 п. 9.	01.03.2020 г	
9.	Оборудовать котельную пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ № 123 п. 1; НПБ 110-03 п. 4, табл. 1 п. 9.	01.03.2020 г	
10.	Провода АУПС и СОУЭ выполнить согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	01.03.2020 г	
11.	На объекте защиты система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) должна обладать надёжностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.03.2020 г	
12.	В коридорах на путях эвакуации убрать размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, , встроенный шкаф.	СП 1.4.3.3.	01.03.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы.

« 31 » мая 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор



« 31 » мая 20 19 г.

Н.Г. Сергеева

