



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому
району)

г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 5-05-11, факс 8(86549) 5-05-11,
электронная почта **Blagodar77@bk.ru**

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благодарный
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 19 г.
(дата составления акта)
09 ч.00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 158

По адресу/адресам: Юридический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 396, фактический адрес: Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 396, пер. Школьный, 5а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю(по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) майора внутренней службы Ермакова Артема Владимировича № 158 от «18» апреля 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ -- ” ----- 20 18 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

“ -- ” ----- 20 18 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней/ 8 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы Пешков Артём Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
г. Благодарный, ул. Советская, 396		
1.	Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре не выполнена в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (не установлены датчики по нормам, не выполнены шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами,) ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.
2.	В складском помещении не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 45. (здание школы со спортзалом)СНиП 31-06-2009 п. 6.43	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.
3.	На объекте защиты система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) не обладает надёжностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева


		Н.Г.
4.	Допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации и оповещения с напряжением до с линиями напряжением 110 В и более в одном замкнутом канале строительной конструкции. ФЗ № 123 , п. 3 статьи 41, НПБ 88-2001 п. 12.66.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.
5.	Помещение лаборатории (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) не отделено от основной части (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, потолок выполнен из сгораемого материала. ФЗ № 123 п.3 ст.4, СНИП 21-01-97 п. 7.4	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушены: п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.
г. Благодарный, пер. Школьный, 5а.		
7.	В помещении электрощитовой не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI 30. СНИП 21-01-97; Ч.3 ст. 87 ФЗ № 123	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.
8.	Не оборудовано подсобное помещения спортзала пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации. ФЗ № 123 п. 1; НПБ 110-03 п. 4, табл. 1 п. 9.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.
9.	Не оборудована котельная пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации. ФЗ № 123 п. 1; НПБ 110-03 п. 4, табл. 1 п. 9.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица –директор Сергеева Н.Г.


	Провода АУПС и СОУЭ не соответствуют согласно требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.
11.	На объекте защиты система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре) не обладает надёжностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.
12.	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, , встроенный шкаф. СП 1.4.3.3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель юридического лица – директор Сергеева Н.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): **в наличии**


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) старший лейтенант внутренней службы

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)



Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» законный представитель
юридического лица – директор Сергеева Н.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя)



“ 31 ” мая 20 19

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившей проверку)