



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому
городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю

г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58. тел. 8(86549) 2-10-93, факс 8(86549) 2-10-93,
электронная почта Blagodar77@bk.ru

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание № 94/1/58

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1» законный представитель юридического лица- директор Даутова Г.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Благодарненского
городского округа и Туркменского района - начальника ОНД и ПР (по Благодарненскому
городскому округу и Туркменскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому
краю подполковника внутренней службы Ермакова А.В. № 94 от «24» марта 2021 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
29 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г. проведена плановая проверка.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по
Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Джангировым Р.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (их) проверку.

Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1». Юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г Благодарный, ул.
Советская, 369; фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г
Благодарный, ул. Советская, 369, пер. Школьный, 5а.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Даутова Г.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении е)
--------------------------	--	--	--	---

		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
г. Благодарный, ул. Советская. 369				
1.	Обеспечить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью, световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(ППР РФ 1479 п. 48.)	01.08.2021г.	
2.	Объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить ручным электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
3.	Объекте защиты обеспечить покрывалом для изоляции очага возгорания и тушения пожаров классов А, В, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	(ППР РФ № 1479 п. 412.)	01.08.2021г	
4.	Объект защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
5.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить ручным электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
6.	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением	(ППР РФ 1479 п. 48.)	01.08.2021г	

	информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
г. Благодарный, пер. Школьный, 5а				
7.	Обеспечить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, указателями со светоотражающей поверхностью, световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(ППР РФ 1479 п. 48.)	01.08.2021г	
8.	Объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить ручным электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
9.	Объекте защиты обеспечить покрывалом для изоляции очага возгорания и тушения пожаров классов А, В, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	(ППР РФ № 1479 п. 412.)	01.08.2021г	
10.	Объект защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
11.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей обеспечить ручным электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	(ППР РФ № 1479 п. 6.)	01.08.2021г	
12.	Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(ППР РФ 1479 п. 48.)	01.08.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы


« 31 » марта 20 21 г.



Р.Н. Жангиров

Предписание для исполнения получил:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» законный представитель юридического лица – директор


(подпись)

Г.И. Даугова

« 31 » марта 20 21 г.