



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы краю (по Благодарненскому  
городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому  
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 2-10-93, факс 8(86549) 2-10-93,  
электронная почта Blagodar77@bk.ru

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Благодарный

(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 94

По адресу/адресам: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 369; фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Советская, 369, пер. Школьный, 5а.

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Ермакова Артема Владимировича № 94 от «24» марта 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ -- ” ----- 20 21 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

“ -- ” ----- 20 21 г. с -- час. -- мин. до -- час. -- мин. Продолжительность --

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

...ней распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  
законный представитель юридического лица- директор Даутова Г.И.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Джангиров Р.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» законный представитель юридического лица- директор Даутова Г.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами  
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
г. Благодарный, ул. Советская, 369		
1.	Не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, указатели со светоотражающей поверхностью, световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ППР РФ 1479 п. 48.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
2.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей отсутствует ручной электрический фонарь (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (ППР РФ № 1479 п. 6.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
3.	На объекте защиты отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания и тушения пожаров классов А, В, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной. (ППР РФ № 1479 п. 412.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
4.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (ППР РФ № 1479 п. 6.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
5.	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР РФ 1479 п. 48.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
г. Благодарный, пер. Школьный, 5а		
6.	Не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, указатели со светоотражающей поверхностью, световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ППР РФ 1479 п. 48.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.
7.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей отсутствует ручной электрический фонарь (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (ППР РФ № 1479 п. 6.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор Даутова Г.И.

	Отсутствует покрывала для изоляции очага возгорания и тушения пожаров классов А, В, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной. (ППР РФ № 1479 п. 412.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор <u>Даутова Г.И.</u>
9.	На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (ППР РФ № 1479 п. 6.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор <u>Даутова Г.И.</u>
10.	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР РФ 1479 п. 48.)	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» директор <u>Даутова Г.И.</u>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**

Адил

(подпись проверяющего)

Даутова Г.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): **в наличии**

Адил

(подпись проверяющего)

Даутова Г.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому городскому округу и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Джаниров Р.Н.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Муниципальное Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» законный представитель юридического лица- директор Даутова Г.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” марта 20 21 г.

Даутова Г.И.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)